

(1) **SERTIFIKAAT**

(2) Sertifikaadi number: **ZP/B053/15-PZ**

(3) Toode: **Ankurdusseade tüüp A**
Tüüp: ABS-Lock® X-T

(4) Tootja: **ABS Safety GmbH**

(5) Aadress: **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Saksamaa**

(6) Toote konstruktsioon ja selle mis tahes aktsepteeritav variant on määratletud siinse sertifikaadi lisas.

(7) Sertifitseerimisasutus DEKRA EXAM GmbH kinnitab, et see toode vastab allpool punktis 8 loetletud katsetamiseskirja nõuetele. Katsetulemused on kantud katsearuandesse PB 15-093.

(8) Nõuded on vastavuses standarditega
DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2013**

(9) See sertifikaat puudutab ainult määratletud toote konstruktsiooni ja katseid kooskõlas ettenähtud nõuetega. Lisanõudeid, mis kehtivad selle toote tootmisprotsessi ja tarnimise kohta, see sertifikaat ei hõlma.

(10) Tootjal on õigus paigaldada vastavusmärgis toodetele, mis on vastavuses tüübihindamise läbinud tüüpidega.

(11) See sertifikaat kehtib kuni 15.06.2021.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 16.06.2016

Allkirjastas: Wiegand
Sertifitseerimisasutus

Allkirjastas: Mühlenbruch
Eriteenuste osakond

Kinnitame, et tõlge saksakeelsest originaalist on õige.
Vahekohtu puhul on kehtiv ja kohustav ainult saksakeelne sõnastus.

Stefan Wiegand
Sertifitseerimisasutus

Volker Mühlenbruch
Eriteenuste osakond

Lehekülj 1/2 sertifikaadist ZP/B141/15-PZ

Seda sertifikaati võib avaldada ainult täielikult ja ilma muudatusteta.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Saksamaa. Telefon +49.234.3696-105, faks +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

(12) Lisa

(13) **Sertifikaat**
ZP/B053/15-PZ

(14) 14.1 Objekt ja tüüp
Ankurdusseade, tüüp A
Tüübid: ABS-Lock® X-T

14.2. Kirjeldus

ABS-Lock® X-T on üksik ankrupunkt mida kasutatakse maksimum kolme inimese kaitsmiseks kõrguselt kukkumise eest. Seade on paigaldatud terasest valmistatud trapeselementidele ($t_{min} = 0,63$ mm). Ankurseade on kinnitatud nelja puuraugu abil, kasutades toggle fastenere.

Puuraukude diameeter on 9 mm kui on olemas eelpaigaldatud togglefastenerid.

Kui nad on hiljem paigaldatud on puuraukude diameeter 21 mm.

Ankurdusseade koosned kontuuritud põhjast ja tugitorust ($\varnothing 16$ mm), mis on vertikaalselt keevitatud põhja külge. Keevitust ümbritsev piirkond on kaetud tugiosaga. Tugitoru võib olla 150 mm kuni 800 mm kõrge.

Kontuuritud põhja mõõtmed on 289 mm x 200 mm x 5 mm. Ülemises otsas on ringi-kujuline silmus M16 kindlalt kinni-kruvitud. Kasutajad saavad end kõrgusest kukkumise eest kaitsta ühendades oma isikliku turvavarustuse silmusega.

Ankurdusseade on valmistatud korrosiooni-vastasest terasest. Ringi-kujulise silmuse asemel on line railide paigaldamine süsteemide jaoks nagu ABS-Lock® SYS II või SYS IV samuti võimalik.

Sellel juhul on ankurdusseade kasutusel kas otsa- või vaheankrupunktina antud süsteemidele, mis on tüüp C kooskõlas DIN EN 795:2012 maksimum lubatud jõuga 14 kN.

Ankurdusseadmele on ette nähtud taluda koormust igast suunast.

(15) Katsearuanne

PB 15-093, 2016-06-16